




	<b>BRAZO ARCO INSTITUCIONAL</b>
	<b>REF: II-BR02-11</b>



<b>CARACTERÍSTICAS</b>
------------------------

<b>Descripción del producto:</b>	Brazo para instalación sobre mesón.
<b>Conexiones:</b>	Entrada 1/2".
<b>Materiales y/o acabados:</b>	Cuerpo en bronce cromado.
<b>Uso:</b>	Institucional. Ideal para ambientes públicos, educativos, comerciales y de alta frecuencia de uso.
<b>Medidas principales del empaque:</b>	Alto: 10,5 cm Largo: 37 cm Ancho: 26 cm
<b>Peso del producto:</b>	Neto: 0,6 kg Bruto: 0,9 kg
<b>Restricciones:</b>	No utilice productos químicos, abrasivos ó corrosivos para el aseo y/o mantenimiento, ya que pueden afectar la estética y/o apariencia del producto.
<b>Otros:</b>	
<b>Ventajas:</b>	Diseño elegante, sofisticado, ahorrador, fácil acceso para limpieza.
<b>Consumo de agua:</b>	4,7 L/min. El consumo indicado corresponde al promedio calculado entre 25 y 100 psi como presiones recomendadas. Los caudales pueden variar según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de la red hidráulica.
<b>Presión:</b>	<b>Rango</b> <b>Mín.</b> 25    psi <b>Máx.</b> 80    psi
<b>Accesorios:</b>	Incluye Conector flexible 350 mm.

<b>GARANTÍA</b>
-----------------

*Este producto está cubierto por garantía de 20 años por defectos de fabricación y/o mala calidad de los materiales. Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)*

<b>OBSERVACIONES</b>
----------------------

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.  
*Si desea consultar nuestro portafolio de productos ingrese a [www.gricol.com](http://www.gricol.com)  
Líneas de atención: 3603899 - 3600466*

Elaboró: Miguel Ángel Merchán M. Cargo: Asistente UEN Institucional Firma:		Revisó: Jorge Rodríguez T. Cargo: Coordinador Laboratorio y M. Firma:		Aprobó: Martha Cecilia Romero R. Cargo: Gerente UEN Institucional Firma:		Fecha: dd    mm    aa	
Afecta la integridad del sistema?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Afecta la integridad del sistema?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	19	12
Actualización N°		Descripción de cambios					
0		Se adicionaron medidas, peso del producto y restricciones, se modificaron los materiales.					