

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO VÁLVULA DE RODILLA (USO MÚLTIPLE) UI FT 035

Página 1 de 1

Actualización No 1




VÁLVULA DE RODILLA (USO MÚLTIPLE)

REF: II-VR01-11







CARACTERÍSTICAS

Descripción del producto: Grifo no temporizado ejecutado por rodilla u otras extremidades.

Conexiones: Entrada M ½".

Materiales y/o acabados: Cuerpo y portamaneta en latón cromado, piezas interiores en materiales

de alta ingeniería resistentes a la corrosión.

Uso: Institucional. Ideal para ambientes públicos y de alta frecuencia de uso.

Medidas principales del Alto: 5 cm

empaque: Largo: 45 cm

Ancho: 9,5 cm

Peso del producto: Neto: 0,6 kg

Bruto: 0,7 kg

Restricciones: No utilice productos químicos, abrasivos ó corrosivos para el aseo y/o

mantenimiento, ya que pueden afectar la estética y/o apariencia del

producto.

Otros:

Ventajas: Diseño de alta eficiencia, alta resistencia, sofisticado, ahorrador, fácil

acceso para limpieza.

Caudal: 6 l/min

Operación: Ejerciendo presión sobre la palanca.

Cierre automático: Cuando la persona deja de hacer presión en la palanca Presión:

Rango Mín. 20 psi **Máx.** 80 psi

GARANTÍA

Este producto está cubierto por garantía de 5 años por defectos de fabricación y/o mala calidad de los materiales. Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en:

gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso. Sí desea consultar nuestro portafolio de productos ingrese a www.gricol.com Líneas de atención: 3603899 - 3600466

| Elaboró: Miguel Ángel N | /lerchán | M. | Revisó: Jorge Rodriguez T. | | | Aprobó: Martha Cecilia Romero R. | | | | Fecha: | |
|--------------------------------------|--|------------|-----------------------------------|----|------------|-----------------------------------|----|---|----|--------|----|
| | | | 0 0 | | | Cargo: Gerente UEN Institucional | | | dd | mm | aa |
| Firma: | | | Firma: | | | Firma: | | | 18 | 12 | 17 |
| Afecta la integridad del sistema? | SI | \nearrow | Afecta la integridad del sistema? | SI | \nearrow | Afecta la integridad del sistema? | SI | X | · | | |
| Act No | Descripción de cambios | | | | | | | | | | |
| 0 | Se adicionaron medidas, peso del producto y restricciones, se modificaron los materiales | | | | | | | | | | |