


 GRICOL	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO LLAVE LABORATORIO SENSOR DE MESA DOLPHIN F UI FT 003	Página 1 de 1 Actualización No 2
	LLAVE LABORATORIO SENSOR DE MESA DOLPHIN F	
REF: II-LA01-11		



CARACTERÍSTICAS

Descripción del producto:	Grifo electrónico de activación por medio de sensor infrarrojo para ser utilizado con agua fría o premezclada, operado por transformador 120V AC a 9V DC.
Conexiones:	Entrada H 1/2".
Materiales y/o acabados:	Cuerpo en bronce cromado.
Uso:	Institucional, ideal para recintos destinados al cuidado de la salud y a la manipulación de alimentos.
Medidas principales empaque:	Alto: 90 mm Largo: 260 mm Ancho: 380 mm
Peso:	Neto: 1,5 kg Bruto: 1,9 kg
Restricciones:	No utilice productos químicos, abrasivos ó corrosivos para el aseo y/o mantenimiento, ya que pueden afectar la estética y/o apariencia del producto. Los cambios bruscos y prolongados en el voltaje afectan la vida útil del transformador y del sensor. Los cambios prolongados en el voltaje (120 V) y las temperaturas del agua por encima de los 70°C afectan la vida útil del producto.
Otros:	
Ventajas:	Diseño elegante, sofisticado, ahorrador, funcionamiento automático, fácil acceso para limpieza.
Caudal:	Caudal de 1,8 lpm (0,5 gpm).
Presión:	Rango Mín. 20 psi Máx. 80 psi
Sensor:	Rango de 80 mm a 300 mm ajustables con el control.
Cierre:	Limitado por la permanencia del usuario frente al rango de acción, con un tiempo máximo de 90 segundos.
Recomendaciones:	Purgar muy bien la tubería antes de su instalación. No retirar el filtro y el protector del sensor en el momento de la instalación. Por ser un producto electrónico se sugiere conectarlo a un voltaje y corriente regulados. Hacer mantenimiento mínimo cada seis meses.
Accesorios:	Incluye conector metálico M x H 1/2".

GARANTÍA

Este producto está cubierto por garantía de 2 años por defectos de fabricación y/o mala calidad de los materiales. Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.
*Si desea consultar nuestro portafolio de productos ingrese a www.gricol.com
Líneas de atención: 3603899 - 3600466*

Elaboró: Miguel Ángel Merchán M. Cargo: Asistente UEN Institucional Firma:		Revisó: Jorge Rodríguez T. Cargo: Coordinador Laboratorio y M. Firma:		Aprobó: Martha Cecilia Romero R. Cargo: Gerente UEN Institucional Firma:		Fecha: dd mm aa		
Afecta la integridad del sistema?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Afecta la integridad del sistema?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Afecta la integridad del sistema?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
Actualización N°	Descripción de cambios							
0	Actualización foto y vistas del producto.							
1	Se adicionaron medidas, peso del producto y restricciones, se modificaron los materiales.							